



# ООО "СРЕДУРАЛЛИФТ"

620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 7

Тел./факс (343) 240-22-22; (343) 300-60-30

Сайт: [ulift.ru](http://ulift.ru); E-mail: [sul@ulift.ru](mailto:sul@ulift.ru)

г Екатеринбург


02.08.2023г.

## Акт осмотра лифта


Комиссия в составе представителей ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ» начальника участка Пастухова И.С., начальника ЦРМ Петерс К.А. и представителя ООО "УЖК "Адом" Набиева А.А. провела осмотр грузопассажирского лифта рег. № 19900 (г/п. 630кг), установленного по адресу ул. Репина, 17А, при этом выявлено:

Люфт червячной пары редуктора лебедки главного привода больше допустимой нормы (требуется замена).


Представитель  
ООО "УЖК "Адом"

  
\_\_\_\_\_ А.А. Набиев

Начальник участка №3  
ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ»

  
\_\_\_\_\_ И.С. Пастухов

Начальник ЦРМ  
ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ»

  
\_\_\_\_\_ К.А. Петерс